

## Interpelácia č. 59/2016

6. riadne zasadnutie mestského zastupiteľstva  
konané dňa 20.6.2016

### **Ing. Bulla:**

Interpelácia sa týka Domu smútku. Po návšteve Domu smútku sme boli informovaní, že na Dome smútku existuje vonkajšie osvetlenie, malo by to byť asi led osvetlenie. Mne sa nepodarilo ho ešte vidieť večer alebo v noci. Je funkčné, je zapojené? Alebo je tam nejaký iný problém, že toto vonkajšie osvetlenie Domu smútku nefunguje?

### **Davala:**

Pri preberaní Domu smútku vonkajšie osvetlenie fungovalo, bolo funkčné. Momentálne teraz dôvod, že nesvieti vám neviem vysvetliť. Zistím a dám vám písomne aj telefonicky vám oznámim, že čo je dôvodom. Momentálne teraz neviem o tom, žeby nesvietilo a keď nesvieti, prečo nesvieti. Neviem.

Spôsob vybavenia: písomne

Mestský úrad

07501 Trebišov


Váš list:	Naša zn.: 169/2016	Vybavuje: p.Michal Davala 0905527468	Miesto: Trebišov	Dátum 15.7.2016
-----------	-----------------------	--	---------------------	--------------------

**Vec: Odpoveď na interpeláciu č. 59/2016 zo zasadnutia mestského  
zastupiteľstva konaného dňa 20.6.2016**

Vonkajšie osvetlenie Domu smútku v Trebišove je funkčné od 12.7.2016. Osvetlenie je napojené cez spínacie hodiny. V súčasnom období je svietenie nastavené denne v dobe od 20.30 hod. – 04.00 hod. Čas svietenia bude upravovaný podľa denného svetla tak ako verejné osvetlenie.

K skutočnosti je žiaduce dodať, že uvádzané napojenie nebolo projekčne doriešené, ani fyzicky prevedené. Odstránenie uvedeného problému bolo odstránené externou firmou po uvedení Domu smútku v Trebišove do prevádzky.

S pozdravom



Michal Davala  
zastupujúci riaditeľ

TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA  
TREBIŠOV  
STAVEBNÁ 2, 075 01 TREBIŠOV  
- 1 -  
IČO: 188433  
IČ DPH: SK2026749951