



REZ EL. PRÍPOJKOU VO VÝKOPE


Voľné uloženie kábla v teréne



Križovanie kábla s vozovkou



Križovanie kábla s plynovodom



Poznámka :

Uloženie káblov podľa STN 706305


Kótovanie v mm

Označenie rezu : A1, K1....


A - druh rezu

1 - počet káblov uložených vo výkope

Križovanie kábla s vodovodom



Križovanie kábla so stokou



Najmenšie dovolené vzdialenosti
medzi súbežnými vedeniami :

NN - NN : 5 cm

NN - VN : 20 cm

NN - slaboprúd : 30 cm, resp. 10 cm v chráničke

NN - plynovod : 60 cm

NN - teplovod : 30 cm

NN - vodovod : 30 cm

NN - kanalizácia : 30 cm

**ULOŽENIE NN KÁBLOV
PODĽA STN 736005**