



•
• Podľa rozdeľovníka
•

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/linka

Trebišov

OU-TV-OSZP-2026/001145-014 Ing. Ján Hegedúš/961715763

26. 01. 2026

Vec

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

oznámenie o začatí vodoprávneho konania

Stavba : „Plechotice - Kanalizácia “.

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Listom zo dňa 19.3.2025, doručeným dňa 19.3.2025, bol Okresný úrad Trebišov, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej vodnej správy požiadaný Obcou Plechotice, Hlavná ulica 39/70, 075 01 Plechotice IČO: 00331821, o vydanie vodoprávneho povolenia pre vodnú stavbu „Plechotice - Kanalizácia “

Uvedeným dňom bolo začaté vodoprávne konanie.

Okresný úrad Trebišov, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný správny orgán podľa § 2 ods.3, § 3 ods.1 a § 4 ods.1 zákona č.180/2013 o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v spojení s § 5 zákona 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 61 písm. c) zák. NR SR č.364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zák.č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), v znení neskorších predpisov, v súlade s ustanovením § 26 ods.3 vodného zákona a v súlade s ustanovením § 73 ods.6 vodného zákona

oznamuje začatie vodoprávneho konania

vo veci vydania povolenia na uskutočnenie vodnej stavby „Plechotice - Kanalizácia “

účastníkom konania, zúčastneným osobám, dotknutým organizáciám a orgánom štátnej správy.

Navrhovaná stavba je umiestnená na pozemkoch katastrálneho územia Plechotice
a katastrálneho územia Trebišov.

Stavba je navrhovaná na pozemkoch:

A evidované v katastrálnom území Plechotice:

CKN 300/11(E KN 302/)-LV 1000;

C KN 244/3- LV 703

CKN 47, CKN 979/1-LV 969;

C KN 417/1, 418/1, 418/2, 418/3, 410, 271/1, 244/2, 244/1, 565/1, 245/1, 200/1)-LV 558,
CKN 465/4 (E KN 418/2)LV 980,

B evidované v katastrálnom území Trebišov

C KN 5344/10(E KN 7405/2 a7367/2)-LV 559
C KN 5344/10(E KN 7441/)-LV 1181
C KN 5373(E KN 7057)-LV 1182
C KN 5344/10(E KN 7399)-LV 1246
C KN 5344/6(E KN 7359/3/)-LV 1344
C KN 5344/10(E KN 7463 a 7407)-LV 1557
C KN 5344/6(E KN 7364/3)-LV 1559
C KN 5344/10(E KN 7455 a 7426)-LV 1706
C KN 5344/10(E KN 7406)-LV 1891
C KN 5344/10(E KN 7415)-LV 1892
C KN 5344/6(E KN 7358/3)-LV 2145
C KN 4500/1(E KN 6253/2)-LV 2239
C KN 5344/10(E KN 7449)-LV 2306
C KN 5373(E KN 6894)-LV 2868
C KN 5344/10(E KN 7383)-LV 3116
C KN 5373(E KN 6832)-LV 3173
C KN 5344/10(E KN 7458)-LV 3287
C KN 5344/10(E KN 7390)-LV 3726
C KN 5344/10(E KN 7388)-LV 3727
C KN 5344/6(E KN 7362/3) -LV 3739
C KN 5344/10(E KN 7456)-LV 3799
C KN 5344/10(E KN 7387)-LV 3823
C KN 5344/10(E KN 7440)-LV 3852
C KN 5343/1-LV 4170
C KN 5344/10(E KN 7450 a 7436)-LV 4424
C KN 5344/10(E KN 7370)-LV 4533
C KN 5344/10(E KN 7448)-LV 4562
C KN 5344/10(E KN 7368)-LV 4660
C KN 5344/10(E KN 7226)-LV 4735
C KN 5344/6(E KN 7360/3)-LV 4860
C KN 5344/10(E KN 7421 a 7412)-LV 4866
C KN 5344/10(E KN 7422)-LV 5006
C KN 5294/2 a CKN 5344/2-LV 5127
C KN 5344/10(E KN 7378)-LV 5236
C KN 5373(E KN 6988)-LV 5261
C KN 5373(E KN 6836/1)-LV 5282
C KN 5344/10(E KN 7459)-LV 5404
C KN 5344/10(E KN 7371)-LV 5639
C KN 5344/10(E KN 7372)-LV 5640
C KN 5344/6(E KN 7363/2 a 7361/3)-LV 6110
C KN 5344/10(E KN 7400)-LV 6670
C KN 5344/10(E KN 7461)-LV 6796
C KN 5344/10(E KN 7471)-LV 7392
C KN 5344/6 (E KN 7356/3)-LV 7971
C KN 5344/10(E KN 7410)-LV 8123
C KN 5344/10(E KN 7432)-LV 8453
C KN 5344/39 a 5344/37-LV 9112
C KN 5344/7(E KN 7352/1)-LV 9112
C KN 5344/10(E KN 7409/3)-LV 9248
C KN 5344/10(E KN 7468)-LV 9269
C KN 5344/10(E KN 7467 a 7401)-LV 9313
C KN 5344/10(E KN 7460)-LV 9462

C KN 5344/10(E KN 7417)-LV 9465
 C KN 5344/10(E KN 7411)-LV 9466
 C KN 5373(E KN 6835)-LV 9531
 C KN 5344/10(E KN 7368)-LV 9531
 C KN 4500/1(E KN 6254/303, a 6254/1)-LV 9545
 C KN 5344/10(E KN 7381)-LV 9551
 C KN 5373(E KN 6870 a 6961 a 7039)-LV 9606
 C KN 5344/6(E KN 7353/2)-LV 9606
 C KN 5344/10(E KN 7416)-LV 9671
 C KN 5344/10(E KN 7408 a 7464)-LV 9753
 C KN 5344/10(E KN 7430)-LV 10053
 C KN 5344/10(E KN 7389 a 7472)-LV 10059
 C KN 5344/10(E KN 7377)-LV 10063
 C KN 5373(E KN 7106)-LV 10064
 C KN 5344/10(E KN 7373)-LV 10064
 C KN 5373(E KN 6838,)-LV 10081
 C KN 5344/10(E KN 7470 a 7394)-LV 10081
 C KN 5344/10(E KN 7462)-LV 10082
 C KN 5344/10(E KN 7428)-LV 10084
 C KN 5344/10(E KN 7438)-LV 10085
 C KN 5344/10(E KN 7382)- 10107
 C KN 5344/10(E KN 7452 a 7431)-LV 10123
 C KN 5344/10(E KN 7457)-LV 10136
 C KN 5344/10(E KN 7445)-LV 10187
 C KN 5344/6(E KN 7355/302)-LV 10234
 C KN 5344/10(E KN 7375)-LV 10235
 C KN 5344/10(E KN 7380/1 a 7380/2)-LV 10236
 C KN 5344/10(E KN 7396)-LV 10237
 C KN 5344/10(E KN 7439)-LV 10239
 C KN 5344/10(E KN 7442)-LV 10240
 C KN 5344/10(E KN 7374)-LV 11064
 C KN 5344/10(E KN 7466 a 7404)-LV 11067
 C KN 5344/10(E KN 7444)-LV 11211
 C KN 5344/10(E KN 7453)-LV 11216
 C KN 5344/10(E KN 7447)-LV 11271
 C KN 5373(E KN 7193)-LV 11279
 C KN 5375
 C KN 5344/10(E KN 7465)-LV 11290
 C KN 5344/10(E KN 7454)-LV 11393
 C KN 5344/10(E KN 7384)-LV 11542
 C KN 5344/10(E KN 7403)-LV 11546
 C KN 5373(E KN 6893)-LV 11601
 C KN 5344/10(E KN 7409/2)-LV 11724
 C KN 5344/10(E KN 7427)-LV 11851
 C KN 5344/6(E KN 7357/3)

Na predmetnú stavbu bolo pod č.j. 5609/2024-Oka, zo dňa 08.03.2024 vydané územné rozhodnutie mestom Trebišov – stavebný úrad, ktoré nadobudlo právoplatnosť 08.04.2024.

Projekt rieši vybudovanie splaškovej kanalizácie (SO 01), ktorej účelom je spoľahlivé, hospodárne a zdravotne nezávadné odvedenie splaškových vôd z pripojených nehnuteľností. Predložený projekt je vypracovaný zodpovedným projektantom Ing. Ladislavom Hnidiakom a projektantmi Ing. Veronikou Hasičkovou a Ing. Stanislavom Zembiakom v februári 2025, zák. č. 2208/104 Stavba bude realizovaná v extraviláne a intraviláne obce Plechotice a Mesta Trebišov a odvedie splaškové vody do existujúcej ČOV Trebišov. Staveniskom splaškovej kanalizácie v Plechoticiach budú prevažne komunikácie III. triedy, miestne komunikácie a súkromné pozemky. Kanalizácia v obci Plechotice bude križovať vodný tok a cestu III. triedy.

Na trase výtlačného kanalizačného potrubia z ČS 1 do existujúcej kanalizácie v meste Trebišov je jedno vzdušné VN vedenie, dva hydromelioračné kanály jedna železničná vlečka, cesta I. triedy a VTL plynovod. Ceste I. triedy sa nadá vyhnúť, nakoľko táto cesta je medzi obcou Plechotice a mestom Trebišov. Navrhované riešenie trasy bolo vyhodnotené ako najefektívnejšie z hľadiska miestnych pomerov. Staveniskom sú vedené podzemné vedenia, a to: vodovodné privádzače DN500, výtlačné potrubie z obce Nový Ruskov, VTL plynovod, rozvodná vodovodná a plynovodná sieť, elektrické káble a telekomunikačné vedenia.

Stavebné objekty stavby:

- SO 01 – Splašková kanalizácia
- SO 02 – Kanalizačné prípojky
- SO 03 – Výtlačné potrubie z ČS 2
- SO 04 – Kanalizačná ČS 2
- SO 05 – NN prípojka k ČS 2
- SO 06 – Výtlačné potrubie z ČS 1
- SO 07 – Kanalizačná ČS 1
- SO 08 – NN prípojka k ČS 1

SO 01 – Splašková kanalizácia

Kanalizačná sieť gravitačná (SO 01) je navrhnutá v celom rozsahu z rúr PP DN 300 SN 10 v celkovej dĺžke 3 316 m. Gravitačná kanalizačná sieť – pozostáva z nasledovných stôk:

- A PP DN 300 511,00 m
- A1 PP DN 300 714,00 m
- A1-1 PP DN 300 257,00 m
- A2 PP DN 300 1092,00 m
- A2-1 PP DN 300 742,00 m
- SPOLU 3316,00 m

Trasa je vedená prevažne po verejných priestranstvách, komunikáciách a krajniciach. Kanalizačné potrubia sa budú ukladať v otvorenej paženej ryhe do pieskového lôžka, hr. 150 mm. Potrubie sa obsype nesúdržnou zeminou max. zrno 20 mm do výšky 300 mm nad potrubie.

Vstupné kanalizačné šachty

Na kanalizácii sú navrhnuté kruhové plastové šachty z polypropylénu DN1000 – 83 ks

Poklopy pre kruhové plastové šachty sú navrhnuté liatinové :

- v cestách - na prejazdne zaťaženie s triedou zaťaženia do 40 ton– 83 ks poklopov

Križovanie cesty III. triedy

Navrhovanou stavbou dôjde ku križovaniu, dotyku a súbehu s cestou III/3676. Križovanie kanalizácie s touto komunikáciou bude riešené pretláčaním a uložením v ocelevej chráničke DN 500 v min. hĺbke 1,8 m pod korunou vozovky v zmysle STN 736005, s takou dĺžkou, aby konce presahovali min.1,0 m hranice hlavného dopravného priestoru. Pretláčacia (montážna) a kontrolná jama bude umiestnená tak, aby nedošlo k poškodeniu cestného telesa a aby nebola ohrozená stabilita komunikácie, v súlade s STN 733050 pre zemné práce.

V chráničke bude kanalizačné potrubie uložené na klznych objímkach. Jednotlivé časti potrubia PP zaťahované do chráničky budú mať v spojoch osadené zvarovacie krúžky tak, aby ho v prípade poruchy bolo možné vytiahnuť.

Stoka Oc. chránička DN, dl. Cesta Spôsob realizácie

- A1 DN 500 - 20 m cesta III/3676 pretláčaním
- A2 DN 500 - 8 m cesta III/3676 a priepust pretláčaním
- A2 DN 500 - 5 m cesta III/3676 pretláčaním
- A2-1 DN 500 - 7 m cesta III/3676 pretláčaním
- Spolu dĺžka oceľových chráničiek DN 500 – 40 m.

Križovanie s miestnymi komunikáciami

Križovanie s miestnymi komunikáciami je navrhované prekopením.

Podchod pod vodným tokom

Pri vedení trasy stoky A dochádza ku križovaniu Močiarného potoka a vodného kanála pri ČOV. Križovanie sa zrealizuje pretláčaním a uložením potrubia do ocelevej chráničky. Technologický postup je rovnaký ako pri križovaní cesty III. triedy.

Stoka Oc. chránička DN, dl. Tok Spôsob realizácie

A DN 500 - 17 m Močiarny potok pretláčaním

Spolu dĺžka oceľových chráničiek DN 500 – 17 m.

SO 02 – Kanalizačné prípojky

Účelom objektu je odvádzanie splaškových odpadových vôd z jednotlivých rodinných domov a objektov občianskej vybavenosti do gravitačnej kanalizácie DN 300.

Kanalizačné prípojky sú navrhnuté v celkovom počte 231 ks a celkovej predpokladanej dĺžke 1950 m.

Z toho: - kopané kanalizačné prípojky pre jednotlivé domy:

- 156 ks - potrubie PP DN 150 dĺžky 1085 m
- 2 ks - potrubie PP DN 200 dĺžky 30 m (pre 2 bytové domy)
- kanalizačné prípojky realizované bezvýkopovou technológiou
- 73 ks - potrubie HDPE DN 150 dĺžky 835 m

Kanalizačné prípojky realizované bezvýkopovou technológiou sú navrhnuté v úsekoch križovania cesty III. triedy – stoka A, A-1, A2 - potrubie HDPE DN 150.

Revízne šachty - 229 ks - PP DN 400 mm a 2 ks - PP DN 600 mm s variabilnou dĺžkou predĺženia a plastovým poklopom s nosnosťou do 1,5 ton.

Z kanalizačných prípojok sa v rámci stavby zriadi úsek od kanalizačnej stoky po revízu kanalizačnú šachtu DN 400 alebo DN 600. Revízná kanalizačná šachta sa osadí vo verejnej časti, resp. v prípade stiesnených podmienok max. 1 m za oplotením. Kanalizačnú prípojku od revíznej šachty k rodinnému domu si vlastník pripojenej nehnuteľnosti zriadi na vlastné náklady.

SO 03 – Výtlačné potrubie z ČS 2

Účelom objektu je zabezpečiť dopravu splaškových odpadových vôd z ČS 2 výtlačným potrubím do šachty na gravitačnej kanalizácii.

Výtlačné potrubie na sieti je navrhnuté z rúr HDPE PE100-RC DN 80 v dĺžke 533 m.

Podchod pod vodným tokom

Pri vedení trasy potrubia dochádza ku križovaniu Močiarného potoka. Križovanie sa zrealizuje riadeným pretlakom a uložením potrubia do chráničky PE 100RC DN 150 dĺžky 17,0 m.

Miesta križovania (začiatok aj koniec) sa označia plastovými smerovými stĺpikmi.

SO 04 – Kanalizačná ČS 2

Jedná sa o prefabrikovaný železobetónový podzemný objekt s vnútorným priemerom Ø 2500 mm a bude realizovaný z prefabrikovaných dielcov (šachtového dna, skruže a stropnej dosky).

SO 05 – NN prípojka k ČS 2

Predmetný objekt rieši káblovú elektrickú NN prípojku pre kanalizačnú ČS 2 v obci Plechotice z jestvujúcej NN distribučnej siete. Zároveň rieši spôsob a miesto merania spotreby elektrickej energie. Celková dĺžka NN prípojky pre predmetnú ČS je 35m

SO 06 – Výtlačné potrubie z ČS 1

Účelom objektu SO 06 - Výtlačné potrubie z ČS 1, je zabezpečiť dopravu splaškových odpadových vôd z ČS 1 výtlačným potrubím do novovybudovanej šachty a z nej gravitačne odviesť splaškové vody do jestvujúcej šachty

osadenej na gravitačnej kanalizácii v meste Trebišov. Pre výtlačné potrubie je navrhované použiť rúry z HDPE PE100-RC, DN/OD 140x8,3 mm, PN10, SDR17 - dl.= 4 027,4 m .

V lomoch trasy a pri označení križovania sa osadia plastové smerové stĺpiky v predpokladanom počte 15 ks. Pre gravitačné potrubie, ktoré bude odvádzať splaškové vody z výtlačného potrubia zaústeného do navrhovanej šachty, sa navrhuje použiť rúry z beztlakových PP rúr DN/OD 315 x 11,4 mm dĺžky 7,5 m, ktoré sa zaústia do jestvujúcej šachty na gravitačnej kanalizácii mesta Trebišov. Konštrukcia navrhovanej šachty bude realizovaná z prefabrikovaných dielcov (šachtového dna, skruží, šachtového kónusu). Šachta sa opatrí liatinovým poklopom pre zaťaženie do 40t. Navrhované výtlačné potrubie križuje miestne komunikácie, betónový priepust, železničnú vlečku firmy Tatravagónka a.s. Poprad, VTL plynovodom a cestu I/79.

Podchody pod miestnymi komunikáciami

Križovanie výtlačného potrubia s miestnymi komunikáciami sa navrhuje zrealizovať mikrotunelovaním chráničky HDPE PE 100-RC - DN/OD 250x22,7mm, PN16, SDR11 dĺžky 39,5 m , do ktorej sa zatiahne potrubie na klzných objímkach. Chránička sa po vložení potrubia opatrí na oboch koncoch tesniacimi manžetami pre potrubia DN/OD 140/250. Križovanie gravitačného potrubia s miestnymi komunikáciami sa navrhuje zrealizovať prekopáním, do ocelej chráničky , dĺžky 5,45m do ktorej sa zatiahne potrebie.

Podchody pod hydromelioračnými kanálmi.

Križovanie výtlačného potrubia s hydromelioračnými kanálmi sa navrhuje zrealizovať mikrotunelovaním chráničky HDPE PE 100-RC - DN/OD 250x22,7mm, PN16, SDR11 dĺžky 12m (kanál č.5412222001) a 8,8m (kanál č.5412116005) , do ktorej sa zatiahne potrubie na klzných objímkach. Chránička sa po vložení potrubia opatrí na oboch koncoch tesniacimi manžetami pre potrubia DN/OD 140/250. Miesta križovaní sa po zrealizovaní podchodov opatria výstražnými tabuľkami.

Podchod pod železničnou vlečkou.

Križovanie výtlačného potrubia so železničnou vlečkou sa navrhuje zrealizovať mikrotunelovaním chráničky HDPE PE 100-RC - DN/OD 250x22,7mm, PN16, SDR11 dĺžky 112m do ktorej sa zatiahne potrubie, do ktorej sa zatiahne potrubie na klzných objímkach. Chránička sa po vložení potrubia opatrí na oboch koncoch tesniacimi manžetami pre potrubia DN/OD 140/250. Minimálne krytie chráničky bude od železničného zrsku bude 1,77 m

Podchod pod cestou I/79.

Križovanie výtlačného potrubia s cestou I. Triedy I/79 sa navrhuje zrealizovať mikrotunelovaním chráničky HDPE PE 100-RC - DN/OD 250x22,7mm, PN16, SDR11 dĺžky 30,92m do ktorej sa zatiahne potrubie, do ktorej sa zatiahne potrubie na klzných objímkach. Chránička sa po vložení potrubia opatrí na oboch koncoch tesniacimi manžetami pre potrubia DN/OD 140/250. Minimálne krytie chráničky od nivelety cesty bude 3,08m.

Križovanie výtlačného potrubia. s VTL plynovodom

Pri križovaní výtlačného potrubia s VTL plynovodom sa navrhuje realizovať zemné práce ručne a pod dohľadom pracovníkov SPP. Výtlačné potrubie sa uloží do delenej ocelej chráničky DN300 . Predmetný VTL plynovod bude križovaný výtlačným potrubím so v hĺbke 1,09 m od vonkajších stien plynových potrubí.

SO 07 – Kanalizačná ČS 1

Jedná sa o prefabrikovaný železobetónový podzemný objekt s vnútorným priemerom Ø 2500 mm. Svetlá výška je 5100 mm. Čerpacia stanica bude v rámci príslušného prevádzkového súboru vybavená technologickými zariadeniami (čerpádlá, potrubia, armatúry).

SO 08 – NN prípojka k ČS 1

Predmetný objekt rieši káblovú elektrickú NN prípojku pre kanalizačnú ČS 1 v obci Plechotice z jestvujúcej NN distribučnej siete. Zároveň rieši spôsob a miesto merania spotreby elektrickej energie.

PS 01.1 - Strojnotechnologické zariadenie ČS 1

V rámci predmetného prevádzkového súboru je riešené vybavenie kanalizačnej čerpacej stanice ČS 1 v obci Plechotice strojnotechnologickým zariadením zabezpečujúcim bezporuchové prečerpávanie splaškových odpadových vôd výtlačným potrubím do gravitačnej kanalizácie v meste Trebišov.

Do kanalizačnej čerpacej stanice ČS 1 budú dopravené splaškové odpadové vody kanalizačným potrubím DN 300.

PS 01.2 - Elektrotechnické zariadenia ČS 1 a telemetria

V rámci predmetného prevádzkového súboru je navrhovaný:

- silnoprúdové napájanie čerpadiel čerpacej stanice ČS1
- rozvádzač čerpacej stanice R-ČS1
- telemetrický diaľkový prenos použitím GSM modulu
- ochranné pospájanie a ochranné uzemnenie
- ochranu pred úrazom elektrickým prúdom

PS 02.1 - Strojnotechnologické zariadenie ČS 2

V rámci prevádzkového súboru „PS 02.1 - Strojnotechnologické zariadenie ČS 2“ je riešené vybavenie kanalizačnej čerpacej stanice strojnotechnologickým zariadením, zabezpečujúcim prečerpávanie splaškovej odpadovej vody z ČS do gravitačnej kanalizácie.

PS 02.2 - Elektrotechnické zariadenia ČS 2 a telemetria

V rámci predmetného prevádzkového súboru je navrhovaný:

- silnoprúdové napájanie čerpadiel
- rozvádzač R-ČS
- telemetrický diaľkový prenos použitím GSM modulu
- ochranné pospájanie a ochranné uzemnenie
- ochranu pred úrazom elektrickým prúdom

Po ukončení výstavby bude stavba odovzdaná do prevádzky VVS, a.s. Košice, Závod Trebišov.

Na prejednanie žiadosti a doložených dokladov nariaďuje orgán štátnej vodnej správy ústne pojednávanie na deň :

23.03.2026 (pondelok) 2025 o 10,00 hod

so zrazom pozvaných na Obecnom úrade Plechotice. Starostu zároveň žiadame o zabezpečenie vhodnej miestnosti.

Účastníci konania si môžu uplatniť svoje námietky najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne. Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania v konaní zastupovať, musí jeho zástupca predložiť písomné plnomocenstvo toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať

Do podkladov konania možno nahliadnuť na Okresnom úrade Trebišov, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie mieru č.804/1, Trebišov (3. poschodie č. dverí 46).

Účastníci konania a zúčastnené osoby majú možnosť pred vydaním rozhodnutia vyjadriť sa k podkladu rozhodnutia i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie podľa § 33 zák č.71/ 1967 Zb. správneho zákona najneskoršie na ústnom konaní.

Vlastníci pozemkov na ktorých bude umiestnená stavba a vlastníci susedných pozemkov a stavieb, budú upovedomení o začatí vodoprávneho konania formou verejnej vyhlášky zverejnenej na:

1. Úradná tabuľa Obce Plechotice
2. Úradná tabuľa Mesta Trebišov
3. Úradná tabuľa Okresného úradu Trebišov
4. Elektronická úradná tabuľa Okresného úradu Trebišov

Toto oznámenie o začatí vodoprávneho konania č. OU-TV-OSZP-2026/001145-015 zo dňa 26.01.2026 má povahu verejnej vyhlášky a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli.

Vyvesené dňa Zvesené dňa

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie alebo zvesenie oznámenia číslo OU-TV-OSZP-2026/001145-014 zo dňa 26.01.2026. Doklad o vyvesení a zvesení žiadame predložiť na orgán štátnej vodnej správy.

Rozdeľovník pre Okresný úrad Trebišov :

1. Okresný úrad Trebišov, Nám. mieru 804/1, 075 01 Trebišov

Odbor starostlivosti o životné prostredie - úsek odpadového hospodárstva, úsek ochrana prírody a krajiny

2. Okresný úrad Trebišov, Nám. mieru 804/1, 075 01 Trebišov Pozemkovo lesný odbor

3. Okresný úrad Trebišov, M. R. Štefánika 1161/184, 075 01 Trebišov

Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

Na vedomie

Enviroline, s.r.o., Košice, Svätoplukova 37, Košice-Staré Mesto, Košice I

Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru, Košice-Staré Mesto, Košice I

Správa ciest Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru, Košice-Staré Mesto, Košice I

Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava-Staré Mesto

Krajský pamiatkový úrad Košice, Hlavná, Košice-Staré Mesto, Košice I

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice-Západ

SPP - distribúcia, a.s., Plátennícka 2, 821 09 Bratislava 2

Okresný úrad Trebišov, M. R. Štefánika 1161/184, 075 26 Trebišov 1

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Povodie Bodrogu, odštepny závod, M. R. Štefánika 25, Trebišov

Hydromeliorácie, š.p., Vrakunská 29, Bratislava

Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, Košice - Staré Mesto, 040 01 Košice 1

Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava-Ružinov

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava

TATRAVAGÓNKA a.s., Štefánikova 887/53, 058 01 Poprad 1

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trebišove, T. G. Masaryka, 075 01 Trebišov 1

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Trebišove, M.R.Štefánika 2319/180, 075 01 Trebišov 1

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove, Jilemnického 3370/2, 075 01 Trebišov 1

Ing. Stanislav Bogdányi
vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky

Rozdeľovník k číslu OU-TV-OSZP-2026/001145-014

Obec Plechotice, Hlavná 39, Plechotice, Trebišov

Mesto Trebišov, M. R. Štefánika 862, Trebišov