

**REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA
so sídlom v Trebišove, Jilemnického 3370/2, 075 01 Trebišov**

Tel.:056/672 4885 FAX:056/672 6474 E-mail:nuvztv@uvzsr.sk IČO:17335434

Číslo: A/2012/00883/HŽP

Trebišov: 5. júna 2012

Technické služby mesta Trebišov
Stavebná 2
075 01 Trebišov

Vec: Oznámenie o začatí konania – výzva na podanie vyjadrenia.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove ako orgán príslušný podľa § 3, ods. 1, písm. c) v spojení s prílohou č. 1 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zák. č. 355/2007 Z. z.) v spojení s § 18, ods. 1, zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len zák. č. 71/1967 Zb.)

začína správne konanie

vo veci vydania rozhodnutia – opatrenia na predchádzanie ochoreniam.

V rámci výkonu štátneho zdravotného dozoru, vykonaného odbornými zamestnancami RÚVZ so sídlom v Trebišove, zamerané na prevádzku krytej plavárne AVŠ Trebišov boli zistené nedostatky:

- vo vstupnej časti krytej plavárne, komunikačnej chodbe, prezliekarniach, sprchách, WC – muži i ženy, administratívnej časti (kancelárie, zasadačka, komunikačná chodba) sú steny a stropná časť značne poškodené, navlhnuté, s viditeľnými stopami po plesni,
- v priestore krytého bazéna (plavárne) na stropnej časti sú viditeľné stopy po kondenzácii vodných páv a čiastočne je strop skorodovaný,
- v hygienických zariadeniach, ktoré sú bezprostrednou súčasťou krytého bazéna sú steny a stropná časť vlhké a plesníve,
- v priestoroch objektu krytej plavárne nie je zabezpečené dostatočné vetranie.

Tým ste nesplnili povinnosti ustanovené v zákone č. 355/2007 Z. z. a v iných všeobecne právnych predpisoch (Vyhláška MZ SR č. 72/2008 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na kvalitu vody kúpalík, vody na kúpanie a jej kontrolu a na kúpaliská) upravujúcich ochranu verejného zdravia, čo voči Vám odôvodňuje vydanie rozhodnutia na odstránenie zistených nedostatkov.

V súlade s ustanovením §-u 33, ods. 2, zákona č. 71/1967 Zb. Vás žiadame, aby ste k predmetu konania podali svoje **písomné vyjadrenie a to v lehote 7 dní odo dňa doručenia tejto výzvy** na adresu uvedenú v záhlaví. V opačnom prípade budeme vychádzat z toho, že v danom konaní nemáte žiadne podmienky, resp. to budeme považovať za Váš súhlas s vydaním rozhodnutia a povinnosti Vám budú uložené výlučne z hľadiska záujmu ochrany verejného zdravia.

REGIONÁLNY
VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA
SO SÍDLOM V TREBIŠOVE
075 01 TREBIŠOV

MUDr. Jozef Sládeček, MPH
regionálny hygienik

	STATICKÝ POSUDOK	I.B.I., s.r.o. Tokajícka 8 040 22 Košice jiri.brda@t-zones.sk
---	-------------------------	--

5. ZÁVER

- Objekt je celkovo v neuspokojivom stave a stav sa rýchlo zhoršuje. Odporúčame realizovať rýchlu opravu nosných konštrukcií objektu. Početné nosné konštrukcie sú vo vážnom stave a je nutné ich bezpodmienečne opraviť.
- Ako najvýznamnejší problém sa javí vlhkostný režim budovy. Je nutné riešiť komplexne celkové vetranie objektu a odstránenie vlhkosti z objektu a to ihneď nakoľko stav konštrukcií v dôsledku vlhkosti sa rýchlo zhoršuje.
- Spôsob úpravy jednotlivých poškodených konštrukcií je nutné riešiť v samostatnej projektovej dokumentácii.
- Stav administratívnej budovy je vážny a je nutné ihneď riešiť jej urýchlenú opravu.
- Stav vonkajšej tribúny je vážny, ale je dočasne stabilizovaná a je možné ju užívať výnimcočne do 30.9.2012 po tomto termíne je nutné realizovať jej komplexnú opravu.
- Stav nosnej konštrukcie telesa bazénu je veľmi vážny až kritický. Ja nutná komplexná oprava v čo najkratšom termíne.

Pri spracovaní správy neboli použité žiadne z metód dlhodobého sledovania. Pri spracovaní tohto posudku neboli realizovaný prieskum použitých prierezov, a neboli realizovaný ani posudok vhodnosti použitých materiálov.

Celkový stav samotnej plavárne je vážny, bazénovej časti veľmi vážny. Stav telesa bazénu považujeme za veľmi vážny a život ohrozujúci. Bez zásadnej opravy neodporúčame jeho ďalšie využívanie. Z bezpečnostných dôvodov odporúčame uzavorenie vnútorného bazénu. Vonkajší bazén je v neuspokojivom stave a tribúna vo veľmi vážnom stave. Vonkajší bazén po menších opravách je možné využívať aj ďalej, vonkajšiu tribúnu považujeme využívať do konečného termínu 30.9.2012. Po tomto termíne bude nutné jej uzavorenie a následne kompletne rekonštruovať. Bez opravy po termíne 30.9.2012 nie je možné tribúnu využívať pre jej nebezpečný stav.

V Košiciach, 30.9.2007, 28.5.2012, 28.7.2012

Ing. Jiri Brda